




	„ESNA EMERGENCY“ LINEAR LED LUMINAIRE	ENG
	"ESNA AVARINIS" LINIJINIS LED ŠVIESTUVAS	LTU
	"ESNA" LINEĀRAIS LED GAISMEKLIS AR AVĀRIJAS MODULI	LV
	"ESNA" HÄDAOLUKORD LED LINEAARVALGUS	EST
	„ESNA“ АВАРИЙНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК	RU



ESNA100_20W_G_LED_1800_EM, Grey: 6003200052, Black: 6003200056, White: 6003200060 - 1678 lm
 ESNA100_40W_G_LED_3600_EM, Grey: 6003200053, Black: 6003200057, White: 6003200061 - 3011 lm
 ESNA100_54W_G_LED_5000_EM, Grey: 6003200054, Black: 6003200058, White: 6003200062 - 4689 lm
 ESNA100_72W_G_LED_6800_EM, Grey: 6003200055, Black: 6003200059, White: 6003200063 - 6022 lm

1. Designated Use/Paskirtis/ Izmantošana/ Sihtotstarve

- 1.1 ESNA LED linear luminaire are an indoor use. Suitable for a wide range of locations: offices, houses, retail shops etc.
- 1.1 ESNA yra linijinis vidaus patalpų šviestuvai. Tinkamas įvairioms vietoms apšviesti, tokioms kaip biurai, darbo kambariai, bibliotekos, prekybinės patalpos ir t.t.
- 1.1 ESNA gaismekli ir automātiskai LED apgaismojuma kontrolei. Piemērots daudzveidīgam vietu apgaismojumam: birojs, dzīvojamā istaba, koridoru, kāpņu, kā arī citām vietām
- 1.1 ESNA LED-lineaarvalgusti on sisetingimustes kasutatav. Sobib paljude kohtades: kontorid, majad, jaekauplused jne.
- Светодиодные линейные светильники ESNA LED предназначены для внутреннего использования. Подходит для самых разных локаций: офисы, дома, магазины и т. Д

2. Safety / Sauga/ Drošība/ Ohutus/безопасность


- 2.1 Electrical appliances must be connected only by competent person
- 2.1 Elektros prietaisus turi prijungti tik kompetentingas asmuo
- 2.1 Elektriskās ierīces drīkst pievienot tikai kompetenta persona
- 2.1 Elektriseadmed peavad olema ühendatud ainult pädeva isikuga
- 2.1 Электрические приборы должны подключаться только компетентным лицом
- 2.2 Switch off the electricity at the fuse box by removing the relevant fuse or switching off the circuit breaker before proceeding with the installation
- 2.2 Prieš pradėdami bet kokius šviestuvo pajungimo darbus, išjunkite elektros energiją įvadiniame skydelyje. Draudžiama jungti šviestuvą esant neišjungtai įtampai
- 2.2 Pirms sākt jebkura gaismekli savienojuma darbus, atslēdziet elektrību ievada sadalē, ir aizliegts veikt darbus ja nav atslēgta elektrība
- 2.2 Enne paigaldamist lülitage elekter kaitsekiibist välja või lülitage kaitseüliliti välja
- 2.2 Отключите электричество в блоке предохранителей, удалив соответствующий предохранитель или выключив автоматический выключатель, прежде чем приступать к установке
- 2.3 The external flexible cable of this luminaire cannot be replaced. If the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed
- 2.3 Išorinis šviestuvo laidas nėra keičiamas. Jeigu laidas yra pažeistas, šviestuvai turi būti sunaikinamas
- 2.3 Ši gaismekļa ižejošo kabeli nevar aizstāt. Ja vads ir bojāts, gaismeklis ir jāiznīcina
- 2.3 Selle valgusti välisist paindlikku kaablilt ei saa asendada. Kui juhe on kahjustatud, tuleb valgusti hävitada
- 2.3 Внешний гибкий кабель этого светильника не подлежит замене. Если кабель поврежден, светильник должен быть уничтожен
- 2.4 The light source of this luminaire is not replaceable; When light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced
- 2.4 Šviesos šaltinis nekeičiamas. Jeigu šviesos šaltinis pasiekia savo gyvavimo pabaigą, visas šviestuvai turi būti keičiamas kitu
- 2.4 Ši gaisnekļa gaismas avots nav nomaināms; Kad gaismas diodes izdeg, ir jānomaina viss gaismeklis
- 2.4 Selle valgusti valgusallikas ei ole asendatav; Kui valgusahi jõuab selle eluea lõpuni, tuleb kogu valgusti asendada
- 2.4 Источник света этого светильника не заменим; Когда срок службы источника света истекает, весь светильник заменяется

- 2.5 Connecting leads required a separate terminal block, and box for connection to the fixed wiring. Terminals and box are not included to the set
- 2.5 Maitinimo šaltinio laidai turi būti prijungti prie pagrindinių laidų atskirais gnybtais. Gnybtai turi būti montuojami atskiroje montavimo dėžutėje. Nei gnybtai nei dėžutė neįeina į šviestuvo komplektaciją
- 2.5 Ši gaisnekļa gaismas avots nav nomaināms; Kad gaismas diodes izdeg, ir jānomaina viss gaismeklis
- 2.5 Ühendusjuhtmed vajavad eraldi klemmiplokki ja kasti fikseeritud juhtmesikuga ühendamiseks. Terminalid ja karp ei kuulu komplekti
- 2.5 Для подключения выводов требуется отдельный клеммный блок и коробка для подключения к стационарной проводке. Терминалы и коробка не входят в комплект


3. Connection/Pajungimas/Savienojums/Ühendus/Подключение

- 3.1 Connect the cable to the terminal block as follows (see connection diagram): Ensure the connections are secure.
- 3.2 Iš šviestuvo išeinančius laidas, junkite per jungtį, kaip tai parodyta pajungimo schemeje.
- 3.3 Pievienojiet kabeli pie termināla bloka sekojot pielikumā redzamajai shēmai, pārliecinieties ka savienojumi ir droši pievienoti. Ühendage juhe järgneval viisil klemmiploki külge (vt ühendamisdiagrammi): veenduge, et ühendused on kindlalt kinni.
- 3.4 Подключите кабель к клеммной колодке следующим образом (см. Схему подключения): Убедитесь, что соединения надежны


L	LIVE/FAZĒ/FÄZE/FAAS/ФАЗА	BROWN/?RUDAS/BRUNA/PRUNN/КОРИЧНЕВЫЙ
N	NEUTRAL/NULIS/NULLE/ NEUTRAALNE/НОЛЬ	BLUE/MĖLYNAS/ZILS/SININE/СИНИЙ
E	EARTH/ZĒMĒ/ZEME/MAA/ЗЕМЛЯ	GREEN/ŽALIAS/ZAĻĀ/ROHELINE/ЗЕЛЕНый
L1		BROWN/?RUDAS/BRUNA/PRUNN/КОРИЧНЕВЫЙ




4. Installation/ Montavimas/ Uzstādīšanas/ Paigaldus/ монтаж



- Cut the hole
- Lubose išpaukite reikiamo dydžio skylę
- Izgrieziet caurumu
- Lõigake lakke ava
- Из упаковки возьмите две пружины




- Connect the wire's to the grid
- Prijunkite laidus prie ateinančių elektros laidų
- Pvienojiet vadi tīklam
- Pvienojiet strāvas ārveidotājs padevi un kabelu
- Подключите провода к электросети




- Emergency kit wiring diagram
- Avarinio modulio prijungimo schema
- Avārijas modulis pieslēgumu shēma
- Avari komplekti ühendusskeem
- Схема подключения аварийного модуля



- Pull up the springs and keep stright
- Atverskite spyruokles ir įstatykite šviestuvą į skylę lubose kaip tai parodyta
- Ievietot lampu caurumu griestos
- Tõmmake vedrud üles ja hoidke otse
- Разжмите пружины и вставьте светильник в отверстие в потолке, как указано.



- Put luminaire into to the ceiling. Turn it on, check instalation is correct
- Šviestuvą sumontuotas. Įjunkite, patikrinkite, ar įnstaliuota teisingai
- Ielieciet griesti uz leju. Ieslēdziet, pārbaudiet, vai instalācija ir pareiza.
- Pange valgusti lakke. Lūlitage see sisse, kontrollige, kas installimine on õige
- Светильник установлен. Включите, проверьте правильно ли установлено



Technical specification/Techninė specifikacija/Tehniskā specifikācija/Tehniline kirjeldus/Техническая спецификация	
Energy Efficiency/Energijos efektyvumo klasė/Energo efektiivtāte/Energiatõhusus/Энергоэффективность	A+
Power Supply/Ļatampa/Enerģijas padeve/Toiteallikas/Источник питания	220-240V/ 50Hz
Power factor/Galios koeficientas/Jaudas koeficients/Võimsustegur/Фактор силы	>0.90
Colour Temperature/Šviesos spalva/Gaismas temperatūra/Vārvi temperatuur/Цветовая температура	4000 Kelvin
Colour Rendering Index/Šviesos atitiktis koeficientas (CRI)/Gaismas atbilstība naturālajai gaismai CRI/Värvialdusindeks (CRI)/Индекс цветопередачи	≥80
Lamp beam angle/Šviesos kampas/Lampas gaismas leņķis/Lambi kiirgusnurk/Угол луча лампы	110°
Conforms to current EC Directives/Atitinka ES reikalavimus ir direktyvas /Ierīce atbilst ES direktīvām un prasībām /Vastab kehtivatele Euroopa Komisjoni direktiividele	
Environmental Protection/Apsaugos laipsnis/Aizsardzība pret ārējo vidi/Keskkonnakaitse/Степень защиты	IP40
Warranty (months)/Garantija (mēnesiais)/Garantija (mēnešiem)/Garantii (kuud)/Гарантия (месяцы)	24

